

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
февраля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13 – 10/22

Срок действия с 08.02.2022 г. по 08.02.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства типа КРУ ЭлекКом-10КС-1-1250/31,5 УЗ на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25 °С), с вакуумным выключателем ВВ/TEL; ТУ 27.12.10-001-24335774-2018 (с изм. 2)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ЭлекКом Логистик», г. Чебоксары, пр-т И.Я. Яковлева, д.3, оф. 908

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭлекКом Логистик», г. Чебоксары, пр-т И.Я. Яковлева, д.3, оф. 908

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием оборудования, аттестованного в установленном порядке; с выключателями, не предназначенными для коммутации шунтирующего реактора и емкостных токов конденсаторных батарей; без возможности отключения тока холостого хода трансформатора разъёмными контактами выкатных элементов